

## О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

№ 11-56795508-в

от 07.12.2015г.

ПАО "Кубаньэнерго" филиал Краснодарские электрические сети в лице директора филиала, Рудь Е.В., действующего на основании доверенности № 119/10-2239 от 25.06.2015 г., именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, с одной стороны, и ООО "Лидерстрой", в лице Директора ООО "Лидерстрой" Якушеву Н. В., действующего на основании Решение № 1 от 28.07.2014, именуемое в дальнейшем **Потребитель**, с другой стороны, вместе именуемые **Стороны**, составили настоящий акт о следующем:

1. Старшим мастером Краснодарского УРиРУ Баженовым Дмитрием Алексеевичем проведена проверка выполнения Заявителем технических условий от 27.11.2015 г № 03-06/0870-15 к договору о технологическом присоединении от 27.11.2015 г № 21106-15-00280612-1; на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств: электроустановки земельного участка для размещения многоквартирных среднеэтажных жилых домов, РФ, Краснодарский край, р-н. Динской, пос. Южный, ул. Войсковая, 10 к/н 23:07:0302000:961.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение пунктов: 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 технических условий.

3. Характеристики присоединения по техническим условиям:

максимальная мощность без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности 325 кВт;

максимальная мощность с учетом ранее (существующей) максимальной мощности 325 кВт.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Категория надежности электроснабжения
РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ КУ-4-695п/400 кВА (владелец: ООО «Полтавия»)	ЦРП 10 кВ «Кубанское» ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат»	—	0,4 кВ	325 кВт	III

4. Документы, рассмотренные в ходе осмотра:

4.1 Рабочая документация № 41-2015-НЭЛ-ЭП от 2015г «Электроснабжение земельного участка для размещения многоквартирных среднеэтажных жилых домов по адресу: Краснодарский край, р-н Динской, пос. Южный, ул. Войсковая, 10».

4.2 Технические условия от 27.11.2015 г № 03-06/0870-15 к договору о технологическом присоединении от 27.11.2015 г № 21106-15-00280612-1.

5. В ходе проверки произведен осмотр (обследование) электроустановок, составлен акт осмотра (обследования) электроустановок:

Акт осмотра (обследования) электроустановки от 07.12.2015г № 11-56795508-в.

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями, выполнены в полном объеме.

**Подписи сторон:**

Директор филиала ПАО «Кубаньэнерго»  
Краснодарские электрические сети

/ Е.В.Рудь

Директор ООО "Лидерстрой"

/Якушева Н.В.



Согласовано:

Заместитель директора по  
реализации и развитию услуг

Начальник Краснодарского РЭС

Начальник Краснодарского УРиРУ  
Ведущий инженер службы  
технологического присоединения

Ст. мастер Краснодарского УРиРУ



/А.А. Харченко

/ А.Ю. Парфенов

/Ю.А. Моисеенко

/Г.Н. Доброскок

/Д.А. Баженов